

ILAC-MRA DANAK
TEST Nr rej. 300

**INSTYTUT
TECHNOLOGICZNY**

INSTYTUT TECHNOLOGICZNY

Akredytowana jednostka badawcza, akredytacja DANAK nr 300

Teknologiparken
Kongvangs Allé 29
DK-8000 Aarhus C
Phone +45 72 20 10 00
Fax +45 72 20 10 19
Info@teknologisk.dk

CERTYFIKAT BADANIA

Wyciąg z raportu nr 300-ELAB-2019 popr. 2

Temat: Kocioł centralnego ogrzewania

Producent: NIBE-BIAWAR sp. z o.o.

Model: Kocioł Pellux 100 i Palnik PBMAX20.1
Kocioł K-PAA20 i Palnik PBMAX20.1

Zlecający: NIBE-BIAWAR sp. z o.o.. Al. Jana Pawła II 57, 15-703 Białystok, Polska

Procedura:

X	Badanie według EN 303-5-2012 z wymogami dla klasy 5
---	---

WYNIKI BADANIA

Zasada podawania: Automatycznie **Paliwo:** Biomasa

Badanie przeprowadzono z użyciem peletu drzewnego (C1), i uzyskano następujące wyniki:

Moc nominalna:	18,7	kW	
CO przy 10% O2:	112	mg/m ³	(maks. 3000 mg/m ³ wg Rozp. 1432)
OGC przy 10% O2:	<6	mg/m ³	(maks. 100 mg/m ³ wg Rozp. 1432)
Pył przy 10% O2:	26	mg/m ³	(maks. 150 mg/m ³ wg Rozp. 1432)
Sprawność:	91,8	%	(min. 88,3 % wg Regulaminu Budowlanego)
Najniższa moc:	4,9	kW	
CO przy 10% O2:	297	mg/m ³	(maks. 3000 mg/m ³ wg Rozp. 1432)
OGC przy 10% O2:	9	mg/m ³	(maks. 100 mg/m ³ wg Rozp. 1432)
Pył przy 10% O2:	31	mg/m ³	(maks. 150 mg/m ³ wg Rozp. 1432)
Sprawność:	89,6	%	(min. 87,7 % wg Regulaminu Budowlanego)



Tłumaczenie z języka duńskiego

Proszę zwrócić uwagę, że podane wartości stanowią wyciąg z raportu z badania. Po dalsze informacje odsyła się do raportu z badania, zob. numer powyżej.

Århus, 7 lipca 2014 /-/ podpis nieczytelny Anette S. Brønnum Inżynier	Wpis firmy kominiarskiej
--	--------------------------

Na podstawie wyżej wymienionej emisji cząstek zaświadcza się, że urządzenie spalające spełnia wymogi emisji zawarte w Załączniku 1 do Rozporządzenia nr 1432 z 11/12/2007 w sprawie regulacji zanieczyszczenia powietrza z pieców i kotłów paleniskowych oraz niektórych innych stałych urządzeń energetycznych.

\\dfs02\Organization\C068\ELAB\Drift\kedler\PST kedelafprovninger\Prøvningsattester\Attest 300-ELAB-2019 popr. 2 - DK.doc

07-07-2014 09:52:23

Ten dokument PDF jest ważny tylko z podpisem cyfrowym z certyfikatem OCES [Publiczny Certyfikat dla Serwisu Elektronicznego – przyp. tłum.] dla Anette Brønnum, Instytut Technologiczny.
[Powyższe zdanie powtórzono w j. angielskim].

Ja, Jadwiga Dyderska, tłumacz przysięgły języka duńskiego w Poznaniu, TP/2316/05, poświadczam zgodność powyższego tłumaczenia z przedłożonym dokumentem – oryginał – sporządzonym w języku duńskim.

Rep. nr 490/2015

Poznań, 02 kwietnia 2015



Jadwiga Dyderska