

Tłumaczenie poświadczone z języka angielskiego
[uwagi tłumacza kursywą w nawiasach]

CERTYFIKAT TESTU

[znak]

Wyciąg ze sprawozdania nr: 300-ELAB-2430

Producent: NIBE-BIAWAR sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 57, 15-703 Białystok
NIP UE PL5420200292

**DUŃSKI
INSTYTUT
TECHNOLOGICZNY**

Teknologiparken
Kongsvang Allé 29
DK-8000 Aarhus C
Tel. +45 72 20 10 00
Faks +45 72 20 10 00
Info@teknologisk.dk

Wyrób: Kocioł na biopaliwo

Model: Kocioł Pellux Compact i palnik PBMAX 12.1
Kocioł Pellux Compact Touch i palnik PBMAX 12.1
Kocioł Pellux Compact 12 i palnik PBMAX 12.1
Kocioł Pellux Compact Touch 12 i palnik PBMAX 12.1
Kocioł Metrocompact 12 i palnik PBMAX 12.1

Procedura: Badanie przeprowadzone zgodnie z EN 303-5:2012

Wymagania: EN 303-5:2012 Klasa 5

Podajnik: Automatyczny **Paliwo:** Biomasa

Badanie przeprowadzono na peliecie drzewnym (C1), uzyskano następujące wyniki:

WYNIKI BADANIA

Pomiar	Jednostka	Wynik	Wartości graniczne
Nominalna moc cieplna	kW	13,2	
Stężenie CO na 10% O ₂	mg/m _n ³	115	500
Stężenie OGC na 10% O ₂	mg/m _n ³	< 6	20
Stężenie pyłu na 10% O ₂	mg/m _n ³	33	40
Stężenie No _x na 10% O ₂	mg/m _n ³	194	-
Wydajność	%	93,4	88,1
Minimalna moc cieplna	kW	3,5	
Stężenie CO na 10% O ₂	mg/m _n ³	402	500
Stężenie OGC na 10% O ₂	mg/m _n ³	18	20
Stężenie pyłu na 10% O ₂	mg/m _n ³	31	40



M

Stężenie No _x na 10% O ₂	mg/m _n ³	157	-
Wydajność	%	89,1	87,5

Zwracamy uwagę na to, że podane wartości stanowią wyciąg sprawozdania z badania. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy zapoznać się ze sprawozdaniem z badania.

Aarhus, 20 grudnia 2019 r.

[podpis nieczytelny]

Anders Pødenphant

B. Sc. [licencjat nauk ścisłych]

Niniejszy certyfikat został sporządzony, a wartości obliczone na podstawie sprawozdania z akredytowanego badania wykonanego przez instytut badawczy na podstawie akredytacji DANAK, członka EA [Europejska Współpraca w zakresie Akredytacji] i ILAC [Współpraca Międzynarodowa w zakresie Akredytacji Laboratoriów].

20-12-2019 r. 10:45:06

[tekst w języku trzecim]

Niniejszy dokument PDF jest ważny tylko wówczas, gdy został podpisany cyfrowo za pomocą podpisu cyfrowego OCES Andersa Pødenphanta z Duńskiego Instytutu Technologicznego.

KONIEC TŁUMACZENIA

Niniejszym poświadczam zgodność powyższego tłumaczenia z załączoną kopią dokumentu w języku angielskim.

Marek Bagiński, tłumacz przysięgły języka angielskiego, wpisany na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości pod numerem TP/1173/05.

Białystok, dnia 07 stycznia 2020r



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'M B'.